



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ
(ДЖКХ города Москвы)

Богоявленский пер., д.6, стр.2, Москва, 109012
Телефон: 8 (495) 957-7393, факс: 8 (495) 621-3604, e-mail: dzhkh@mos.ru, http://www.mos.ru/dgkh
ОКПО 29046804, ОГРН 1037700110238, ИНН/КПП 7703276615/771001001

21 АВГ 2018

№ 01-01-09-12483/18

на № 988583

от 15.08.2018

Директору по программам
ОМННО «Совет Гринпис»
И.П.Блокову
info@greenpeace.ru

Уважаемый Иван Павлович!

В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Москвы рассмотрено Ваше обращение, поступившие на официальный сервер Правительства Москвы, по вопросу установки измельчителей органических отходов (далее - диспоузер) в квартирах и на предприятиях общественного питания.

По результатам рассмотрения сообщаю.

Канализационные очистные сооружения города рассчитаны на прием хозяйственно-бытовых сточных вод, прием пищевых отходов не предусмотрен.

Массовое применение диспоузеров на уровне домохозяйств, подключенных к системе московской канализации, приведет к увеличению количества загрязнений в поступающих сточных водах и, как следствие, перегрузке сооружений. Потребуется увеличение мощностей очистных сооружений, в первую очередь, мощностей сооружений обработки осадка, так как нагрузка на них может возрасти до 2-х раз. Кроме того, необходимо будет увеличивать и производительность самих сооружений и оборудования очистки сточных вод, так как дополнительные загрязнения будут приходиться вместе с поступающей сточной водой.

Также подлежат оценке степень воздействия пищевых и органических отходов на канализационную сеть многоквартирного дома, индивидуальные особенности используемой жильцами сантехники и возможность подключения диспоузеров к канализационной и электрической сетям.

Учитывая изложенное, осуществить установку диспоузеров в квартирах и на предприятиях общественного питания, к сожалению, преждевременно.

Заместитель руководителя

Морозов А.П. (МДН)
8-495-633-66-61, (55857)

К.А. Пивоваров